

## Załącznik do opinii eksperckiej nr **MLTB-2852-2018-01E**

Zleceniodawca	<b>WIKĘD</b> <b>Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Sp.k.</b> <b>ul. Wielki Las 19</b> <b>84-242 Luzino</b>	
Dotyczy	<b>Rozszerzenie w zakresie przenoszenia uzyskanej klasy odporności na włamanie na inny typ wyrobu</b>	
<b>Na podstawie przeprowadzonych badań i zarejestrowanych pod numerem zlecenia MLTB-2852-2018</b>		
Typ wyrobu	drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe otwierane na zewnątrz drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe otwierane do wewnątrz	
Nazwa systemu	PREMIUM TERMO	
Strona ataku	Zewnętrzna	
Rodzaj badania	Wynik badania	
Uzyskana klasa odporności na włamanie	RC2 wg PN-EN 1627:2012	
<p>Na podstawie opinii eksperckiej wydanej pod nr MLTB-2852-2018-01E dopuszcza się przeniesienie uzyskanej klasy RC2 zbadanych w/w drzwi zewnętrznych <b>PREMIUM TERMO</b> na drzwi zewnętrzne jednoskrzydłowe otwierane do zewnątrz i wewnątrz o nazwie systemu <b>OPTIMUM TERMO</b>.</p> <p>Zasady dotyczące dopuszczalnych zmian wymiarów zewnętrznych i konstrukcji drzwi <b>OPTIMUM TERMO</b> muszą być zachowane i być takie same jak zawarte w raporcie z badań dla drzwi <b>PREMIUM TERMO</b> zarejestrowanym pod nr zlecenia: MLTB-2852-2018</p>		

**Mobilne Laboratorium Techniki Budowlanej Sp. z o. o.**

Opinie wykonał:  
 *kierownik laboratorium Adam Mścichowski*

2018-09-06, Wałbrzych