

## KRAJOWA DEKLARACJA WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWYCH

Nr ALU/WEW/EI/2021/4

1. **Nazwa i nazwa handlowa wyrobu budowlanego:**  
Drzwi wewnętrzne jedno lub dwuskrzydłowe dymoszczelne systemu Procural PE78EI
2. **Oznaczenie typu wyrobu budowlanego:**  
PE78EI/WEW/4
3. **Zamierzone zastosowanie lub zastosowania**  
Do stosowania jako drzwi wewnętrzne przeznaczone do stosowania w lokalizacjach mieszkalnych i handlowych
4. **Nazwa i adres siedziby producenta oraz miejsce produkcji wyrobu:**  
WIKĘD Sp. z o. o., ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino
5. **Nazwa i adres siedziby upoważnionego przedstawiciela, o ile został ustanowiony:**  
-
6. **Krajowy system zastosowany do oceny i weryfikacji stałości właściwości użytkowych**  
System 1, 3
7. **Krajowa specyfikacja techniczna**
- 7a. **Polska Norma wyrobu:**  
-PN-EN 16034:2014 i PN-EN 14351-2:2018
- 7b. **Krajowa ocena techniczna:**
  - **Nazwa akredytowanej jednostki certyfikującej, numer akredytacji i numer certyfikatu:**  
Centrum Techniki Okrętowej (nr akredytacji AC 170); Krajowy Certyfikat Stałości Właściwości Użytkowych nr 170-UWB-533
8. **Deklarowane właściwości użytkowe:**

| ZASADNICZE CHARAKTERYSTYKI WYROBU BUDOWLANEGO DLA ZAMIERZONEGO ZASTOSOWANIA LUB ZASTOSOWAŃ | DEKLAROWANE WŁAŚCIWOŚCI UŻYTKOWE |
|--|----------------------------------|
| Odchyłki wymiarów  | Klasa 3                          |
| Prostokątność skrzydła   | Klasa 3                          |
| Płaskość skrzydła  | Klasa 3                          |
| Siły operacyjne  | Klasa 1                          |
| Odporność na obciążenie statyczne  | Klasa 3                          |
| Wytrzymałość na skręcanie statyczne  | Klasa 3                          |
| Odporność na uderzenie ciałem miękkim i ciężkim  | Klasa 3                          |
| Odporność na uderzenie ciałem twardym  | Klasa 3                          |
| Trwałość mechaniczna   | 200 000 cykli                    |
| Przepuszczalność powietrza   | Klasa 2                          |
| Izolacyjność akustyczna  | Rw=32dB* / Rw=37dB**             |
| Dymoszczelność   | $S_{a, S_{200}}$                 |

\* Drzwi bez progu (z uszczelnieniem listwą opadającą) \*\* Drzwi z progiem (z uszczelnieniem uszczelkami przylgowymi)

9. **Właściwości użytkowe określonego powyżej wyrobu są zgodne z wszystkimi wymienionymi w pkt 8 deklarowanymi właściwościami użytkowymi. Niniejsza krajowa deklaracja właściwości użytkowych wydana zostaje zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych, na wyłączną odpowiedzialność producenta**


 WIKĘD Sp. z o.o.  
 ul. Wielki Las 19, 84-242 Luzino  
 (58) 678 01 77 / (58) 678 00 98  
 NIP 588-20-15-465  
 REGON 192759440



**Marcin Dembiński Kierownik Działu Badań  
 i Certyfikacji WIKĘD  
 Luzino, 30.03.2026**